

Załącznik nr 3 - Zakup klimatyzacji typu Split do punktów sprzedaży detalicznej wraz z usługą montażu lub wymiany z utylizacją zdemontowanych jednostek.

Specyfikacja wymagań na „Zakup klimatyzacji typu Split do punktów sprzedaży detalicznej wraz z usługą montażu lub wymiany z utylizacją zdemontowanych jednostek”.

1. Urządzenie powinno być:
 - a. wielosezonowe, tzn. mieć funkcję chłodzenia w sezonie letnim oraz grzania w okresie zimowym,
 - b. dwuelementowe, tzn. składać się z jednostki wewnętrznej umieszczanej wewnątrz PSD oraz zewnętrznej do umieszczenia na dachu lub ścianie punktu,
 - c. posiadać prosty, intuicyjny interfejs użytkownika oraz sterowanie pilotem,
 - d. pracować w oparciu o czynnik chłodniczy R32, z uwagi na wymagania ustawy o f-gazach i niższe koszty eksploatacyjne.
 - e. podzielone na warianty:
 - i. o mocy chłodniczej maksymalnie 3 kW (włącznie) dla punktów bez wejścia do środka dla Klientów (kioski wolnostojące),
 - ii. o mocy chłodniczej większej niż 3, a mniejszej lub równiej 4kW, dla punktów z wejściem do środka dla Klientów (kioski wolnostojące i mało powierzchniowe saloniki w budynkach),
 - iii. o mocy chłodniczej większej niż 4kW, a mniejszej lub równiej 6kW, dla punktów z wejściem do środka dla Klientów (średnio powierzchniowe saloniki),
 - iv. o mocy chłodniczej większej niż 6kW, a mniejszej lub równiej 7,5kW, dla punktów z wejściem do środka dla Klientów (saloniki w budynkach o powierzchni większej niż 50m²).
 - f. energooszczędne, tzn. posiadać współczynnik efektywności energetycznej minimum SEER 5,5 (>=A+),
 - g. o niskim poziomie hałasu, jednostka wewnętrzna o parametrach maksimum: 30/45/30 dB(A) w trybie (Low/Hi/Quiet).
 - h. o wymiarach jednostki wewnętrznej nie większej niż: 800/520/340 dla urządzeń z pkt. 1.e.i oraz 850/560/360 dla urządzeń z pkt. 1e.ii Specyfikacji.
2. W zależności od faktu, czy jest to pierwszy montaż, czy też wymiana już istniejącego urządzenia usługa powinna zawierać:
 - a. w przypadku montażu urządzenia w punkcie nie posiadającym klimatyzacji:
 - i. wcześniejsze telefoniczne ustalenie dokładnego terminu interwencji serwisowej z Agentem prowadzącym sprzedaż w punkcie,
 - ii. zryczałtowany dojazd,
 - iii. montaż nowego urządzenia, z wykonaniem instalacji freonowej i odpływu skroplin,
 - iv. szkolenie użytkownika.
 - b. w przypadku montażu urządzenia połączonego z deinstalacją oraz utylizacją już istniejącej jednostki klimatyzacyjnej:
 - i. wcześniejsze telefoniczne ustalenie dokładnego terminu interwencji serwisowej z Agentem prowadzącym sprzedaż w punkcie,
 - ii. zryczałtowany dojazd,
 - iii. demontaż i utylizacja uszkodzonej jednostki klimatyzacyjnej,
 - iv. w przypadku jednostki monoblokowej, zabezpieczenie otworu w ścianie po zdemontowanym klimatyzatorze monoblokowym (z zewnątrz: blacha stalowa nitowana do płyty warstwowej; wypełnienie środka wełną mineralną,

- styropianem lub pianką poliuretanową; ściana wewnętrzna: płyta laminowana, a w przypadku montażu w tym miejscu klimatyzatora split: płyta OSB).
- v. montaż nowego urządzenia, z wykonaniem instalacji freonowej i odpływu skroplin,
 - vi. szkolenie użytkownika.

3. Dodatkowe warunki:

- a. każde urządzenie musi być oznakowane naklejką zawierającą bezpośredni nr telefonu do serwisu Instalatora,
- b. okres gwarancji na urządzenie -min. 2 lata, a karta gwarancyjna powinna zostać w punkcie sprzedaży,
- c. obowiązkowe przeglądy gwarancyjne nie częściej niż co 6 miesięcy,
- d. czas realizacji zamówienia: do 7 dni od potwierdzonego zlecenia,
- e. czas reakcji na zgłoszenie:
 - standardowe: 96 godzin od zgłoszenia (maksymalnie)
 - awaryjne: 48 godzin od zgłoszenia (maksymalnie)

Sporządził:

.....